



BUREAU  
VERITAS

Bureau Veritas Certification

## VERIFICA DEI FATTORI DI CONVERSIONE IN ENERGIA PRIMARIA DELL'ENERGIA TERMICA FORNITA AL PUNTO DI CONSEGNA

*Decreto Ministeriale del 26 giugno 2015, Allegato 1  
UNI EN 15316:2018*

**BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A.**  
**attesta che**

a seguito delle verifiche effettuate, i fattori di conversione in energia primaria definiti da

**ASCO RENEWABLES S.P.A.**

Via Verizzo, 1030 – 31053 Pieve di Soligo (TV)

**RETE DI TELERISCALDAMENTO DI VETREGO**

Centrale di produzione sita in:

Via Del Minatore, sn – Vetrego di Mirano (VE)

sono stati calcolati secondo le disposizioni del DM del 26 giugno 2015 e della norma UNI EN 15316:2018 "Prestazione energetica degli edifici - Metodo per il calcolo delle richieste di energia e delle efficienze del sistema", e risultano pari a:

$$f_{p,tot} = f_{p,nren} + f_{p,ren} = 2,630$$

dove:

$f_{p,nren}$  : fattore di conversione in energia primaria non rinnovabile = 2,630

$f_{p,ren}$  : fattore di conversione in energia primaria rinnovabile = 0,00

I dati di produzione e di esercizio utilizzati per la determinazione dei fattori di conversione sopra riportati sono riferiti all'anno 2022.

**Dichiarazione n. IT329274/B**

Data: 09 febbraio 2024

  
**GLORIA FOCETOLA - Local Technical Manager**